



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 51/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4 имени Н.А. Некрасова с углубленным изучением английского языка».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Морев Алексей Николаевич от 12.02.2021 года № 51, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. 19.02.2021 года по 10 час. 00 мин. 24.02.2021 года. проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности Государственный инспектор г.Ярославля по пожарному надзору Гонозов Максим Александрович в отношении Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4 имени Н.А. Некрасова с углубленным изучением английского языка», осуществляющего деятельность по адресу: г.Ярославль, ул. Волкова 5.

в присутствии .

(указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Чердачное помещение здания школы не оборудовано пожарными извещателями.	Правил противопожарного режима в Российской Федерации п.54, СП 5.13130.2009, прил. А, п.А.4	07.02.2022	
2	Заполнение проема (дверь) в противопожарной преграде, отделяющей помещение «Кабинет №5 технология» от	ч. 1, ч. 2 таб. 23, ч. 3 таб. 24, ч. 1 ст. 88 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. 4.1 СП	07.02.2022	

	коридора школы, расположенное на 1-м этаже выполнено не 2-го типа (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости.	4.13130.2013		
3	При окончании гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты металлических косоуров лестничных маршей, не обеспечено проведение повторной обработки конструкций объекта защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.	Правил противопожарного режима в Российской Федерации п.13, СП 2.13130.2012 п.5.4.3.	07.02.2022	
4	Огнетушители ОУ-2(3) не соответствуют модельному очагу пожара, возможному в здании школы.	Правил противопожарного режима в Российской Федерации п.400	07.02.2022	
5	Не закреплены к полу ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах первого этажа здания школы.	Правил противопожарного режима в Российской Федерации п.31	07.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст.6, ст.78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор г.Ярослава по пожарному надзору

Гонозов М.А.

«24» Февраля 2021г.

(подпись)



Предписание для исполнения получил:

для проверки получил Засенкова Ю.Г.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» Февраля 2021г.

(подпись)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору