

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

**ПРЕДПИСАНИЕ № 17**  
**об устранении выявленных нарушений**

10.02.2021

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4 имени Н. А. Некрасова с углубленным изучением английского языка»**  
**ОГРН 1027600681503, ИНН 7604039980:**

юридический адрес: **150000, Ярославская область, г.Ярославль, ул. Волкова, д.5;**

Объект: **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4 имени Н. А. Некрасова с углубленным изучением английского языка»,**

юридический адрес: **150000, Ярославская область, г.Ярославль, ул. Волкова, д.5;**

фактический адрес: **150000, Ярославская область, г.Ярославль, ул. Волкова, д.5;**

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (Согласно акту №28 от 10.02.2021 года):

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

- п. 2.4.4 в учебном кабинете №43 искусственное освещение учебной доски направлено не на рабочее поле;
- п. 2.4.11 писсуары в туалетах для мальчиков на 1м этаже и 4м этаже не оборудованы кабинками с дверью;
- п. 2.5.2 в коридоре на 4м этаже напольное покрытие имеет дефекты (порванный линолеум);
- п. 2.5.3 в учебных помещениях на стенах обнаружены дефекты настенного покрытия (трещины), что препятствует качественной ежедневной уборки и дезинфекции: коридор 4ого этажа; уч. кабинет №46; уч. кабинет №45 (по тех. паспорту №8); уч. кабинет №44 (по тех. паспорту №7); уч. кабинет №43 (по тех. паспорту №6); уч. кабинет №42 (по тех.паспорту №5); уч. кабинет №41 (по тех. паспорту №4); уч. кабинет №40 (по тех. паспорту №3) уч. кабинет №39 (по тех. паспорту №1);уч. кабинет №35 (по тех. паспорту №9); уч. кабинет №32 (по тех. паспорту №6); уч. кабинет №30 (по тех. паспорту №4); уч. кабинет №21 (по тех. паспорту №9); уч. кабинет №19 (по тех. паспорту №7); уч. кабинет №17 (по тех. паспорту 5); уч. кабинет №16 (по тех. паспорту №4); уч. кабинет №14 (по тех. паспорту №1); уч. кабинет №13 (по тех. паспорту №32); спортивный зал (по тех. паспорту №34); раздевалка для мальчиков в спортивном зале (по тех. паспорту №24);
- п.3.4.14 площадь учебных кабинетов №46, №31, №34 и №1 не соответствует количеству обучающихся, а именно не выдержана норма не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагается:

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

- п. 2.4.4 в учебном кабинете №43 искусственное освещение учебной доски должно быть направлено на рабочее поле;

- п. 2.4.11 писсуары в туалетах для мальчиков на 1м этаже и 4м этаже обеспечить кабинками с дверями;
- п. 2.5.2 в коридоре на 4м этаже напольное покрытие имеет дефекты (порванный линолеум);
- п. 2.5.3 в учебных помещениях на стенах устранить дефекты настенного покрытия (трещины): коридор 4ого этажа; уч. кабинет №46; уч. кабинет №45 (по тех. паспорту №8); уч. кабинет №44 (по тех. паспорту №7); уч. кабинет №43 (по тех. паспорту №6); уч. кабинет №42 (по тех. паспорту №5); уч. кабинет №41 (по тех. паспорту №4); уч. кабинет №40 (по тех. паспорту №3) уч. кабинет №39 (по тех. паспорту №1); уч. кабинет №35 (по тех. паспорту №9); уч. кабинет №32 (по тех. паспорту №6); уч. кабинет №30 (по тех. паспорту №4); уч. кабинет №21 (по тех. паспорту №9); уч. кабинет №19 (по тех. паспорту №7); уч. кабинет №17 (по тех. паспорту 5); уч. кабинет №16 (по тех. паспорту №4); уч. кабинет №14 (по тех. паспорту №1); уч. кабинет №13 (по тех. паспорту №32); спортивный зал (по тех. паспорту №34); раздевалка для мальчиков в спортивном зале (по тех. паспорту №24);
- п.3.4.14 количество обучающихся привести в соответствие площади учебных кабинетов №46, №31, №34 и №1.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на:

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4 имени Н. А. Некрасова с углубленным изучением английского языка»**  
**ОГРН 1027600681503, ИНН 7604039980;**

Документы, подтверждающие выполнение предписания предоставить в срок до 20.01.2022.

**Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.**

**Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

150003 Ярославль, ул. Войнова, д.1

(представления сообщения)

Руководитель  
М.П.



А. М. Звягин

Копию настоящего предписания получил:

«10» 02 2021г.

дата получения

подпись

Ф.И.О., должность